



**SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
DE COSTA RICA- MS**

Rua José Narcizo Tóto, Nº 414  
CGC : 00.202.770/0001-17  
AUTARQUIA MUNICIPAL



INTERESSADO :	A População de Costa Rica e ao Distrito da Lages - Ms
LOCALIDADE	COSTA RICA-MS

**I - IDENTIFICAÇÃO :**

COLETOR	Rayra Tavares		
INÍCIO DA COLETA	25/04/19	HORAS:	08:00
INÍCIO DO EXAME	25/04/19	HORAS:	13:00
TEMPERATURA AMBIENTE		CLORO NO CAVALETE:	Sim
TEMPERATURA DA AGUA		CHUVAS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS:	


**II - RESULTADO LABORATORIAL :**

AMOS- TRA Nº	PARÂMETRO	FÍSICOS-QUÍMICOS		BACTERIOLÓGICO UFC	
		Ph	Cloro ( ppm) VR:0,2-2,0	Coliformes Totais UFC	Coliformes termotole- rantes UFC
01	Rua: Amazonas Nº 89	6,6	1,0	-	-
02	Avenida Kendy Nakay Nº1110	6,0	0,7	-	-
03	Rua: Ózorio Lemes da Silva Nº 60	6,7	1,0	-	-
04	Rua: Isméria Borges Nunes Nº 78	6,8	0,8	-	-
05	Rua: Minérvino José de Santana Nº 210	7,0	1,0	-	-
06	Rua: Camapuã Nº 110	6,7	0,6	-	-
07	Rua: Espírito Santo Nº 411	6,8	1,0	-	-
08	Avenida Pantanal Nº874	6,0	0,8	-	-
09	Rua: Antônio Bocalan Nº611	7,0	1,0	-	-
10	Avenida Central (Lages) Nº124	6,8	0,6	-	-

CONCLUSÃO:	Água Potável Segundo os Parâmetros Análisados.

OBS.:	De acordo com a portaria 2914 o <b>PH ACONSELHABEL</b> deverá estar entre 5 e 9.

Costa Rica - MS,      25      de      Abril      de      2019

  
Emerson Leandro Bortolazzi  
Farmacêutico-Bioquímico  
CRF MS : 1.879/01