



**SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
DE COSTA RICA- MS**

Rua José Narcizo Tóto, Nº 414
CGC : 00.202.770/0001-17
AUTARQUIA MUNICIPAL



INTERESSADO :	A População de Costa Rica e ao Distrito de Lages - Ms
LOCALIDADE	COSTA RICA-MS

I - IDENTIFICAÇÃO :

COLETOR	Rayra Tavares		
INÍCIO DA COLETA	10/05/19	HORAS:	07:30
INÍCIO DO EXAME	10/05/19	HORAS:	13:00
TEMPERATURA AMBIENTE	28°C	CLORO NO CAVALETE:	Sim
TEMPERATURA DA AGUA	26°C	CHUVAS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS:	Não


II - RESULTADO LABORATORIAL :

AMOS- TRA Nº	PARÂMETRO	FÍSICOS-QUÍMICOS		BACTERIOLÓGICO UFC	
		Ph	Cloro (ppm) VR:0,2-2,0	Coliformes Totais UFC	Coliformes termotole- rantes UFC
01	Rua: Mato Grosso do Sul Nº610	6,6	1,0	-	-
02	Rua: Antero Filisbino Furtado Nº 236	6,0	0,7	-	-
03	Rua: Sergipe Nº 300	7,0	1,0	-	-
04	Rua: Marechal Floriano Peixoto Nº 711	6,8	0,8	-	-
05	Rua: Maria Garcia Gomes Nº 239	6,4	1,0	-	-
06	Rua: 17 de Junho Nº 211	6,0	0,9	-	-
07	Rua: Floripes Paes Fontora Nº 124	6,6	0,6	-	-
08	Rua: Santa Emília Nº 314	6,1	1,0	-	-
09	Rua: José Calazans da Silva Nº 107	6,9	0,8	-	-
10	Avenida Central (Lages) Nº 120	6,0	0,9	-	-

CONCLUSÃO:	Água Potável Segundo os Parâmetros Análisados.

OBS.:	De acordo com Portaria 2914 o PH ACONSELHABEL deverá estar entre 5 e 9.

Costa Rica - MS,	10	de	Maio	de	2019
------------------	----	----	------	----	------


Emerson Leandro Bortolazzi
Farmacêutico-Bioquímico
CRF MS : 1.879/01